

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES

12 de julio de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Página 1 de 1

CIRCULAR No.2

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

(QST-MAE-PEUR-2021-0003)

El Comité de Compras y Contrataciones de DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES PROPEEP/DIGEPEP) les informa que en relación al proceso referido recibimos las siguientes preguntas:

A) En fecha del 9 de julio se subieron 3 listados de partidas en Excel de los trabajos de construcción de las estaciones de pasajes para las terrenos Lote 16. ¿Estos se incluirán al listado de partidas anterior?

B) Espesor de la geomembrana de la celda? (1mm o 1.5mm o 2mm)

C) El transformador o los transformadores, cuál es su capacidad y que tipo (tipo poste o pad-mounted).

D) La bomba en la laguna de cuantos HP es?

E) La capacidad de los tanques para el bio gas?

F) La bomba de la cisterna de cuantos HP es?

G) Se mantiene la fecha de entrega para el día de mañana ya que apenas el 9 de julio se subieron las nuevas partidas en Excel.

Resolución única

Vamos a subir un excel con todas las partidas, es decir un solo documento explicativo, en relación a la pregunta no.2.el espesor de la Membrana es de 2mm, el transformador no se esta requiriendo en este proceso, la bomba en la laguna es de 220 volt, de 2 HP monofásica para tinaco y por ultimo ver el nuevo cronograma anexo en fecha 12 de julio del año en curso.

Juan Tomás Mejía

Presidente del comité de Compras y Contrataciones.